

SET /LIGHT (A 键) ——

MODE (B 键) ——




(D 键) UP/BARO

(C 键) DOWN/ALTI

A. 功能简介

- 时、分、秒、年、月、日及星期显示，年范围 2000 ~ 2099 年
- 5 组响闹功能：一组带贪睡功能，四组指定日期响闹
- 整点报时功能
- 秒表功能，20 组秒表记录查询，最大计时 23 小时 59 分 59 秒停止
- 倒计时功能，最大倒计时 99: 59: 59
- 高度、气压、温度、天气预报功能，及气压、高度、温度校正功能
- 12/24 小时制
- 世界时间功能，可显示 28 个城市的时间及夏令时功能
- 3 秒 EL 背光

B. 产品功能模式



1. 除设置模式下，按 A 键一次亮 EL 3 秒。


2. 时间功能模式

- 按 B 键进入闹铃模式。
- 按 A 键一次亮 EL3 秒；按住 A 键 2 秒进入时间模式设置状态。
- 按 D 键进入气压、温度及天气预报测量模式。
- 按 C 键进入温度及高度测量模式。

时间设置模式

- 按住 A 键 2 秒，滴一声进入设置时区闪烁，1 分钟无按键操作自动退出设置状态，并保留当前设置值。

a).按 B 键依照下列顺序选择要设定的项目（闪动）如下显示：



b).按 D 键，被设置项目加 1，按住 D 键 2 秒不放后快速递增。

c).按 C 键，被设置项目减 1，按住 C 键 2 秒不放后快速递减。

d).秒时设置时，秒在 30~59 秒按 E 或 C 键秒归零，并向分进 1；，秒在 0~29 秒，按 E 或 C 键秒清 0。

e).设置夏令时（DST）时，按 D 或 C 键开或关闭(OFF、ON),夏令时开启有 ‘DST’ 显示，关闭则无 ‘DST’ 显示。

f).在设置 12/24 小时制时，按 D 或 C 键切换 12/24 时制。

h).在设置时区时,按 D 向上调整时区，按 C 键向下调整时区。

I).按 A 键退出设置状态。

3. 闹铃设置模式

➤ SIG 整点报时模式下，按 D 键，开启或关闭整点报时开启有 ‘CHIME’ 显示，关闭则无 ‘CHIME’ 显示，按 C 键顺序切换五组闹铃。

➤ 闹铃的模式下，按 C 键，顺序切换整点报时、五组闹铃：SIG→AL→A2→A3→A4→A5


➤ 在 ‘AL’ 第一组闹铃下，按住 A 键 2 秒 “时” 闪动，按 B 键顺序切换 ‘时 ↔ 分’。

➤ 按 D 键，被设置项目加 1，按住 D 键 2 秒不放后可快速递增。

➤ 按 C 键，被设置项目减 1，按住 C 键 2 秒不放后可快速递减。

➤ 当闹钟达到所设置的时间时，会响闹 20 秒并且闹钟符号 “🔔” 闪动。

➤ 按 E 键，开启或关闭此组闹铃，第一组闹铃切换顺序为：



➤ 按 A 键退出设置状态。

➤ 当贪睡功能开启响闹停止时，每隔 5 分钟会自动响闹 20 秒，响闹时 “🔔” “SNZ” 闪动，共响闹第五次；而贪睡功能只有在此组闹钟有效。第 A2~A5 组闹铃无此功能。

➤ 正在贪睡时按 C 键一次停止响闹，再按一次 C 键取消贪睡；响闹停止时仅仅 “SNZ” 闪动时，按一次 C 键即可关闭贪睡功能或进入时间及响闹设置状态，也可关闭贪睡功能；则 “SNZ” 不闪动。

➤ 按 C 键依次切换第 2~5 组闹铃(A2~A5)，每一组闹钟都有如下 4 种组合方式响闹：

➤ 每日闹：

a). 只设定闹钟时间的时位及分位，将月位及日位都设为“----”可使闹钟在每日到达所设定的时间时响闹。

➤ 定时间闹：

a). 设定闹钟的月，日，时，分各位，可使闹钟在到达设定日期及时间时响闹。


➤ 月间闹：

a). 只设定闹钟的月，时，分位，在日位上输入“----”可使闹钟在所设定的月份之内每日到达设定时间时响闹。

➤ 月次闹：

a). 只设定闹钟时间的日，时，分位，在月位上输入“----”可使闹钟在每月到达设定的日期及时间时响闹。

- A2~A5 闹钟设置:
- 在闹钟(A2~A5)的模式下, 按 D 键开启或关闭闹钟符号 “☑”, 按住 A 键 2 秒, 进入闹钟设置状态, 按 B 键切换




- 按 D 键, 被设置项目加 1, 按住 D 键 2 秒不放后可快速递增。
- 按 C 键, 被设置项目减 1, 按住 C 键 2 秒不放后可快速递减。
- 按 A 键退出设置状态。
- **注:** 第 2 至 5 组闹铃(A2~A5)设置方法相同。

4. 秒表模式

- 秒表最大计时范围 23 小时 59 分 59 秒停止。到达最大计时停止时, 按 C 键秒表归零。
- 秒表模式下, 按 D 键开始或停止跑秒; 秒表停止时按 C 键归零。
- 秒表运行时, 按 C 键可取 01~99 组 LAP。
- 查询记录范围 01~99 组 LAP。
- 在 LAP 状态下, 按住 A 键 2 秒进入 LAP 查询状态; 若没有取 LAP 则无效。
- 按 D 键, 向上查询 LAP, 按住 D 2 秒不放后可快速向上查询。
- 按 C 键, 向下查询 LAP, 按住 C 2 秒不放后可快速向下查询。
- 按住 A 键 2 秒退出秒表查询 LAP 状态或按 B 键同样可以退出 LAP 查询状态。

5. 倒计时功能

- 最大倒计时范围: 99 小时、59 分、59 秒。
- 当计时到 0:00 00 时, 响闹 30 秒。
本产品设有循环倒计时, 如果有打开循环倒计时开关, 倒计时结束时则返回原值循环倒计时, 如果没有打开循环倒计时开关, 倒计时结束时则转为正计时。
- 倒数时间的设定
 - a) 在倒计时模式, 按住 A 键 2 秒进入倒计时设置状态。
 - b) 按 B 键, 切换顺序设置项目:




- c) 按 D 键, 被设置项目加 1, 按住 D 键 2 秒不放后可快速递增。
 - d) 按 C 键, 被设置项目减 1, 按住 C 键 2 秒不放后可快速递减。
 - e) 按 D 键或 C 键开启或关闭循环倒计时。开启有 ‘↻’ 显示, 关闭则无 ‘↻’ 显示。
 - f) 按 A 键退出设置状态。
- 倒计时的使用
 - a).按 D 键开始倒计时。
 - b).倒计时正在进行时, 按 D 键可暂停倒计时, 再按 D 键又可重新恢复倒计时。
 - c).若要完全停止倒计时, 按 D 键暂停倒计时, 按 C 键倒计时会返回最初设定值。
 - 循环倒计时使用
 - a).按 D 键开始倒计时。
 - b).倒计时正在进行时, 按 D 键可暂停倒计时, 再按 D 键又可重新恢复倒计时。
 - c).若要完全停止倒计时, 按 D 键暂停倒计时, 按 C 键倒计时会返回最初设定值。
 - d).当倒数到零时, 自动返回最初设定值继续循环倒计时。
 - 若不停止倒数计时器, 即使退出倒数计时器功能画面, 倒数也会继续进行。

6、世界时间功能


- 世界时间模式下，按住 A 键 2 秒开启或关闭夏令时；有“DST”显示表示夏令时开启；没有“DST”显示表示夏令时已关闭。
- 按 D 键，向上查看时区、时间，按住 D 键 2 秒不放后可快速查看。
- 按 C 键，向下查看时区、时间，按住 C 键 2 秒不放后可快速查看。

7、气压、温度及天气预报测量模式

- 正常时间模式下，按 D 键，直接进入气压测量模式“BARO”；在显示“BARO”的状态约 2 秒，进入气压、温度测量模式，再按 D 键显示过去 21 个小时内的气压曲线图，方块曲线升表示未来天气比现在的天气好转，曲线下降表示天气变坏。



- 气压、温度及天气预报测量模式下，按 D 键 2 秒，切换温度及气压单位如下显示：

$^{\circ}\text{C}$ 、hpa/mb \rightarrow $^{\circ}\text{C}$ 、Inhg \rightarrow $^{\circ}\text{F}$ 、hpa/mb \rightarrow $^{\circ}\text{F}$ 、Inhg



- 在气压、温度及天气预报测量模式下，按 A 键 2 秒，进入气压、温度校正模式，按 B 键切换校正项目：



- 设置过程中，按 B 键切换。
- 温度校正模式下，按 D 键或 C 键切换 “+” “-” 温度。
- 温度校正模式下，按 B 键，选择所设置的数值闪动，按 D 键调整被设置项目加 1；按住 D 键 2 秒不放后可快速递增。
- 温度校正模式下，按 B 键，选择所设置的数值闪动，按 C 键调整被设置项目减 1；按住 C 键 2 秒不放后可快速递减。
- 工厂默认气压值设定：
- 工厂默认气压值设置模式下，按 D 键或 C 键，切换 “YES” “NO” 表示选择或不选择工厂默认气压值（1010.00mb）。
- 输入当前气压值模式：
- 输入当前气压值校正模式下，按 D 键或 C 键，进入校正模式，按 B 键切换，按 D 键校正项目加 1 按住 D 键 2 秒不放可快速增；按 C 键校正项目减 1；按住 C 键 2 秒不放可快速递减。
- 按 A 键确认校正值，并返回正常测量模式。

9. 温度及高度测量模式

- 在温度及高度测量模式，按 C 键 2 秒顺序切换高温及高度单位如下显示：



- 在时间或测量模式下，按 C 键进入（ALTI）高度温度测量，在显示 “ALTI” 的状态 2 秒进入温度及高度测量模式，同时启动计时功能，按 D 键停止或继续计时，停止时按 C 键显示爬高速度（米/小时），按 B 键计时归 “0” 并退出测量模式。

- 在温度及高度测量计时状态，按 C 键显示当前时间 5 秒钟后返回测量高度计时模式。
- 在温度及高度测量模式下，如没有按 B 键退出温度及高度测量模式，本表不自动退出该模式。
- 温度及高度测量模式下，按 A 键 2 秒进入温度及高度校正，按 B 键选择设置：



- 在设置过程中，按 B 键切换。

温度校正模式

- 温度校正模式下，按 D 键或 C 键切换 “+” “-” 温度。
- 温度校正模式下，按 B 键，选择所设置的数值闪动，按 D 键调整被设置项目加 1；按住 D 键 2 秒不放后可快速递增。

- 温度校正模式下，按 B 键，选择所设置的数值闪动，按 C 键调整被设置项目减 1；按住 C 键 2 秒不放后可快速递减。
- 按 A 键确认校正值，并返回正常测量模式。

设置相对高度

- 相对高度值设置（ZERO）模式下，按 D 或 C 键切换“YES”“NO”表示选择或不选择相对高度值为“0”度。
- 按 A 键确认校正值，并返回正常测量模式。

输入所在高度

- 在输入所在高度模式下（ALTI），按 C 或 D 键切换“+”“-”高度。
- 按 B 键选择设置的数值闪动；
- 按 D 键调整数值加 1，按住 D 键 2 秒不放后可快速递增。
- 按 C 键调整数值减 1，按住 C 键 2 秒不放后可快速递减。
- 按 A 键确认校正值，并返回正常测量模式。

输入海平面气压值模式

- 输入海平面气压状态下（SEAP），按 C 或 D 键进入，输入海平面气压值状态，按 B 键切换设置的数值闪动。
- 按 D 键调整数值加 1，按住 D 键 2 秒不放可快速递增。
- 按 C 键调整数值减 1，按住 C 键 2 秒不放可快速递减。
- 按 A 键确认校正值，并返回正常测量模式。

工厂默认高度值模式

- 工厂默认值状态下（FDEF），按 D 或 C 键切换“YES”“NO”表示选择或不选择工厂默认高度值；是依据默认海平面气压值为（1013.25mb），根据默认海平面气压值换算而得出的高度值。

C. 说明

- 进入气压、温度及天气预报测量模式，每秒钟测量一次数据，1 分钟无按键操作退出并返回时间模式。
- 进入高度及温度测量模式 3 分钟内，每 5 秒测量一次数据；3 分钟后每 2 分钟测量一次数据，并不退出此模式。
- 在校正模式下，按 B 键退出时如显示“ERROR”表示此次校正错误；如显示“DONE”表示此次校正正确。
- 在设置状态时，被设置项目以 1HZ 闪烁，1 分钟无按键操作退出设置状态。
- **世界时的城市名称顺序为：**
LON→PAR→CAI→JRS→JED→THR→DXB→KBL→KHI→DEL→DAC→RGN→BKK→HKG→
TYO→ADL→SYD→NOU→WLG→PPG→HNL→ANC→LAX→DEN→CHI→NYC→CCS→RIO
→
- 世界时间的城市名称详细描述请看世界时间对照表如下：


世界时间对照表:

City code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
LON	London	+00.0	Dublin,Lisbon 伦敦 Casablanca,Dakar,Abidjan
PAR	Paris	+01.0	巴黎 Milan Rome,Madrid,Amsterdam,Algiers.Hamburg, Frankfurt,Vienna,Stockholm,Berlin.
CAI	Cairo 开罗	+02.0	Athens Helsinki,Istanbul,Beirut Damascus Cape town
JRS	Jerusalem 耶路撒冷		
JED	Jeddah 吉达	+03.0	Kuwait Riyad,Aden Addis Ababa Nairobi Moscow Shiraz
THR	Tehran 德黑兰	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai 迪拜	+04.0	Abu Dhabi Muscat
KBL	Kabul 喀布尔	+04.5	
KHI	Karachi 卡拉奇	+05.0	Male
DEL	Delhi 德里	+05.5	Mumbai Kolkata
DAC	Dhaka 达卡	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	Yangon 仰光
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta,Phnom Penh,Hanoi Vientiane 曼谷
HKG	HongKong	+08.0	Singapore Kuala Lumpur Beijing Taipei Manila Perth Ulaanbaatar 香港
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul Pyongyang 东京 (SEL 汉城)
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin 阿德莱德
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne Guam Rabaul 悉尼
NOU	Noumea	+11.0	Pt Vila 努美阿
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch Nadi Nauru Is 惠灵顿
PPG	Pago Pago	-11.0	帕果 帕果 Pago Pago
HNL	Honolulu	-10.0	檀香山 Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	安克雷奇 Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	洛杉矶 San Francisco,Las Vegas,Vancouver,Seattle/Tacoma,Dawson City
DEN	Denver	-07.0	丹佛 El Paso,Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	芝加哥 Houston,Dallas/Ft,worth,New Orleans,Mexico City,Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal,Detroit,Miami,Boston,Panam 纽约 a City,Havana,Lima,Bogota
CCS	Caracas	-04.0	加拉加斯 La Paz,Santiago,Pt Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	里约热内卢 Sao Paulo, Buenos Aires,Brasilia,Montevideo

- 气压测试范围为 300~1100 mbar 或 8.84~32.44 inHg
- 温度测试范围为 -10~60℃ 或 14~140°F
- 高度测试范围为 -700~9000m 或 -2300~30000f
- 高出测试范围时显示 HI，低于测试范围时显示 Lo

➤ **测高计的工作原理为何：**

随着高度的增加，通常气压及温度会降低，本表是根据国际民用航空组织（ICAO）所制定的国际标准大气压（ISA）值进行高度的测量，此值定义了高度、气压及温度的关系。




资料出自：国际民用航空组织

➤ **注意凡遇下述状况，测定值的准确度会受影响：**

因天气的变化而产生气压变化时
 温度产生极端的变化时
 本表受到强烈的撞击时。

表示高度的方式有四种：1、相对高度；2、所在高度；3、海拔高度；4、工厂默认高度；下图介绍相对高度与海拔高度。绝对高度是指海拔高度；相对高度是指二个不同位置的高度差。



➤ **有关同时进行高度及温度测定时的注意事项：**

虽然高度及气温可同时测定，但注意要得到最佳结果各测定需要的条件不同。在测定气温时，最好将手表从手腕上取下以减小体温对测定的影响，而在测定高度时，最好将手表戴在手腕上，因为如此可保持手表温度的稳定，提高高度测定的精度。

➤ **以下是测定高度或温度时您需首先采取措施：**

高度测定优先时，应将手表戴在手腕上或将其放在其它可保持手表温度稳定的地方。
 气温测定优先时，应将手表从手腕上取下并悬挂在提包上或其不受阳光直接照射的地方。注意从手腕上取下手表时，气压传感器的测定值会受到暂短的影响。本表内的气压传感器可用于测定空气压的变化，供您个人作预测天气使用。该传感器不是一个可用于作正式天气预测或报告的精密装置，气温的突然变化会影响传感器的测定结果，气温的测定会受人体温度（您戴上手表时）、阳光的直接照射及湿度影响，为使气温的测定更加准确，请将手表从手腕上取下并放置在不受阳光直接照射及通风良好的地方及将表壳擦干，表壳需要约 20 至 30 分钟的时间才可到达实际环境温度。

➤ **气压计的工作原理:**

气压反应大气的变化，通过观察过些变化能在合理的准确度内预测天气，大气压上升表示天气好，而大气压下降则表示天气转坏。

在报纸上刊登的及在电视天气预报中报导的大气压值是经修正为海平面（海拔 0 米）处的测定值。

C. 质量标准

- 机芯尺寸 : $\Phi 33 \text{ mm}$
- 厚度 (不包括蜂鸣片) : 8.6 mm
- 工作温度 : $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- 工作电压 : 3V
- 时间准确精度 : $\pm 60 \text{ 秒/月 (T=25}^{\circ}\text{C)}$
- 温度计精确度 : $\pm 2^{\circ}\text{C (-10}^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C)}$
- 气压计精确度 : $\pm 3\text{mb (-10}^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C)}$
- 高度计精确度 (高度每上升 1000m) : $\pm 5\text{m (-10}^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C)}$
- 电池型号 : CR2032
- 静态最大驱动电流 : $\leq 10 \text{ uA (T=25}^{\circ}\text{C)}$
- 静态平均驱动电流 : $\leq 4.5 \text{ uA (T=25}^{\circ}\text{C)}$
- 响闹电流 : $\leq 2.5 \text{ mA}$
- 使用气压、高度传感器电流 : $\leq 300 \text{ uA}$
- 亮光电流 : $\leq 10 \text{ mA}$
- 电池寿命 (使用气压、高度传感器每月一次每次 6 小时，每天按灯 1 次每次亮 3 秒，每日响闹 1 次 20 秒计算。) : 24 个月(日本电)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	赵星亮	宋检望
日 期	11/01/07	11/01/07	13/05/02